

平成26年度(平成27年2月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス	
5	木	○建設中の南長野運動公園総合球技場を訪問し、芝生や諸室を視察してきました。	
7	土	○H27 年度スポーツ施設利用者調整会議(～8 日) @アルウィン やまびこドームをのぞく施設の利用者(競技団体)が集まり、平成 27 年度の利用者調整会議が 2 日間にわたって行われました。 ○フットサル交流会(～8 日)@体育館 来場者数:500 人	 <p>2/5 南長野運動公園視察</p>
9	月	○スカイパーク・庭球場の人工芝改修工事が開始されました。	 <p>2/7～8 利用者調整会議</p>
11	水	○第 6 回中信地区中学生新人駅伝大会 @競技スポーツゾーン 来場者数:1,500 人 ○ウィンター坪田杯交流大会(14～15 日)@体育館 来場者数:200 人	 <p>2/25～26 スタッフ研修</p>
15	日	○遊んで学んでスカイパーク! / 早春のかほり お届けします～花木無料配布 @アルウィン 参加者数:207 人 毎年この時期恒例の 2 大イベントを同時開催しました。雪が舞うあいにくの天気でしたが、多くの方が来場されました。	
21	土	○中日新聞社杯ジュニアフットサル大会(22 日)@体育館 来場者数:400 人	
25	水	○スタッフ研修(～26 日) 今回の研修では業務マニュアルの確認や嘔吐物処理方法、また、松本広域消防局神林出張所の方に来ていただき、普通救命講習を受けました。	

≪2 月≫スカイパークを訪れた方

陸上自衛隊松本駐屯地第 13 普通科連隊 100 名〔訓練〕

2. 維持管理・修繕

○低音用スピーカー修繕

アルウインの放送設備年次点検で低音用スピーカーのエッジ部の剥離が指摘された。剥がれている部分に接着剤を充填し、金属枠を取付けた。低音用スピーカー26台全てに実施した。



ネット取り外し



エッジ剥がれ分糊付け



補強金属枠取付



補強金属枠取付完了



全箇所に取り付け完了



使用した取付金具

○アルウインコンコース段差修繕

アルウインのバックスタンドコンコースE-2・E-5ゲート前の平板ブロックが、地盤沈下の為段差が生じ、歩行者がつまづく恐れが生じた。沈下した平板ブロックとピンコロを剥んであらたに敷砂を充填し、平板等を再敷設した。尚 E-2 南階段上1段のプレコンが浸み上がりで浮上しており、敷設替えした。



ゲートE-5 前
平板段差解消着工前



凍結解氷作業



平板ブロック取り剥がし



平板ブロック取り剥がし完了



平板ブロック再敷設



平板ブロック再敷設中



目づめ完了



ゲートE-2前 着工前



解氷作業



最上部ベースコン研り



プレコン再敷設作業中



プレコン再敷設完了



E-2 ゲート前
平板ブロックの段差検測




平板ブロック取り剥がし



雨水スリット嵩上げ



平板ブロック再敷設




平板ブロック目地詰め完了



段差解消 1



段差解消 2



階段プレコン段差解消

○庭球場目砂補充

除雪により人工芝の目砂が減ったためパイルの摩耗が懸念された。目砂を補充し、ブラシ掛けを行った。



リバーサンド 30 袋



16 袋を使用



着手前状況



ブラシ掛け



仕上がり状況



清掃状況

○体育館防水処理

体育館 2 階屋根部の防水処理の腐食が起こり、雨漏りが発生した。防水処理の腐食部分にコーキングを施した。



雨漏り状況



防水処理劣化状況 1



防水処理劣化状況 2



防水処理劣化状況 3



防水処理補修後 1



防水処理補修後 2



防水処理補修後 3



防水処理補修後 4

○体育館バスケットリング昇降盤鍵修繕

体育館サブホールのバスケットリングの昇降盤の鍵が破損していた。鍵の取替を行った。



鍵取替前




鍵取替後



鍵取替後背面

○体育館防水処理

おもしろ自転車の FRP 樹脂でできている外装が大きく破損。破損の酷い部分は欠落していた。通常メーカーに依頼して外装全体の載せ替えとなるが今回はガラス繊維に FRP 樹脂を塗り込む方法で破損部分を再生した。修繕対象車両は今回 3 台。



修繕前の車両 1



破損状況



修理状況



修理完了状況車両 1



修繕前の車両 2



修理完了状況車両 2

3. 植物管理

○競技スポーツゾーン・ファミリースポーツゾーン・野と花のゾーン・みどりの交流ゾーンの基本剪定工
安全安心空間確保及び修景の向上のため実施



着工前



作業状況



完了

○花のプロムナードゾーンの軽剪定工
安全安心空間確保及び修景の向上のため実施



着工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)の保護シート撤去
施設利用に向けて実施



着工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーンの伐採工
安全安心空間確保のため実施施設利用に向けて実施



着工前



作業状況



完了

【2月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
アルウィン	放送設備年次点検で低音用スピーカーのエッジ部の剥離が指摘された。ピビリ音が発生していた。	剥がれている部分に接着剤を充填し、金属枠を取付けた。低音用スピーカー26台全てに実施した。	74,000	1,225,000	1,151,000
アルウィン	バックスタンドコンコースE-2・E-5ゲート前の平板ブロックが、地盤沈下の為段差が生じ、歩行者がつまづく恐れが生じた。	沈下した平板ブロックとピンコロを剥んであらたに敷砂を充填し、平板等を再敷設した。尚 E-2 南階段上1段のプレコンが浸み上がりで浮上しており、敷設替えした。	264,000	400,000	136,000
体育館	2階屋根部の防水処理の腐食が起こり、雨漏りが発生した。	防水処理の腐食部分にコーキングを施した。	214,500	300,000	85,500

4. 有料施設利用状況

	H27年2月	前年同月比	H26年度累計	前年同月比
利用料金収入	2,314,470	+284,365	62,272,570	+3,227,265
許可件数	457	+28	6,183	-203
利用者数	14,270	+3,614	778,442	+44,972

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
7(土) ~8(日)	フットサル交流会 松本市サッカー少年団連合会	体育館	500
11(水)	中信地区中学生新人駅伝 中信地区陸上競技協会	陸上競技場	1,500
11(水) 14(土) ~15(日)	ウィンター坪田杯交流大会 長野県ハンドボール協会	体育館	600

6. 自主事業



○遊んで学んでスカイパーク／

早春のかほり お届けします～花木無料配布

・主催:TOY BOX／協力:NPO ジョイフル

・開催:2/15

・場所:アルウィン

・参加者:207 人

・毎年恒例となっている遊んで学んでスカイパークと花木の無料配布をアルウィンで同時開催しました。雪が舞う中、多くの方が来場されました。

7. 利用者からの要望等

○中信地区陸上競技協会より

2月11日開催「中信地区中学生新人駅伝」で中継点となるコースの除雪をお願いしたい。

⇒園路脇に雪を寄せて対応