

平成27年度(平成27年10月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	木	○ドッグラン会員制開始
3	土	○J1 松本山雅 FC 1-0 清水エスパルス@アルウィン 来場者数:17,371 人 ○歩こう松本!スタンプラリー@園内(~11/1)
4	日	○信州大学マラソン 2015 @陸上競技場~信州スカイロード 10 参加者数:200 人 学生と一般ランナーが交流を図りながらフルマラソンもしくはハーフマラソンを走りました。
10	土	○第13回花守の会 参加者:17 人 みどりの交流ゾーンと14号駐車場周辺の刈込を行いました。
11	日	○第38回赤旗信州秋まつり@やまびこドーム 来場者数:5,000 人
12	月	○アルウィン無料開放@アルウィン 参加者数:200 人 今年で3回目となる無料開放に事前申込者が参加し、芝生の感触を楽しんでいました。
14	水	○松本保育園ハロウィン飾り付け@南管理棟 参加者:45 人 園児の皆さんが作ってきてくれた作品を飾り付けてもらいました。
17	土	○信州チャレンジスポーツ DAY 2015 @スカイパーク各ゾーン 参加者数:6,000 人 当日参加できる種目も多く、様々なスポーツを試したり、プロの実演を楽しんでいました。
24	土	○信濃の国 楽市楽座@やまびこドーム(~18日) 来場者数:116,000 人
31	土	○J1 松本山雅 FC 1-2 サガン鳥栖アルウィン 来場者数:17,462 人 ○第8回全日本スプリントオリエンテーリング大会 参加者数:380 人 やまびこドームを中心にオリエンテーリング大会が開催されました。選手の皆さんは紅葉の中を楽しみながら駆け抜けていました。



《10月》スカイパークを訪れた方

長野市裾花小学校 119 人〔社会見学〕/中野市中野小学校 138 人〔社会科見学〕/長野市三本柳小学校 140 人〔社会見学〕/松川村松川小学校 88 人〔社会科見学〕/安曇野市穂高北小学校わかさ学級 37 人〔校外学習〕/岡谷市長地保育園 130 人〔バス遠足〕/安曇野市穂高北小学校 134 人〔社会科見学〕/山辺小学校 93 人〔社会見学〕/明善小学校 70 人〔社会見学〕/シニア大学 11 人〔ボランティア清掃〕/平出保育園 80 人〔遠足〕/岡谷市成田保育園 64 人〔バス遠足〕/宗賀中央保育園 170 人〔親子遠足〕/芝沢小学校 92 人〔社会科見学〕/中野市高丘小学校 38 人〔社会見学〕/松本養護学校 36 人〔校外学習〕/安曇野市豊科北小学校 95 人〔社会見学〕/島立小学校 58 人〔社会見学〕/塩尻市内特別支援学級 131 人〔交歓会〕/広丘小学校 130 人〔遠足〕/山形村山形小学校 186 人〔生活科見学〕/岡谷市今井保育園 55 人〔バス遠足〕/村井保育園 24 人〔バス遠足〕/キッセイコムテック株式会社 90 人〔清掃活動〕/田川小学校 34 人〔社会科見学〕/岡谷市横川保育園 81 人〔バス遠足〕/岡田小学校 75 人〔社会科見学〕/安曇野市明北小学校 21 人〔校外学習〕/開智小学校 104 人〔社会見学〕

## 2. 維持管理・修繕

### ○ドッグラン門扉製作

ドッグラン会員制移行により入退出管理が必要になった。門扉を製作し、カードで電気錠を開閉し、入場・退場を管理できるようにした。



扉枠製作



電気錠



電気錠埋め込み



支柱穴掘り



柱組立て



柱建て方・コンクリート根巻き



フェンス部支柱組立て



フェンス板貼り



電気錠



電気錠 入口カードリーダー・  
インターホン



電気錠 出口カードリーダー・  
緊急用押しボタン



電気錠制御盤

### ○体育館トイレ排水改善

洋式トイレの排水が悪くなった。便器を取り外して排水管などを点検したが異常はなかった。スネークカメラを入れ便器トラップ部を調査した所ボールペンが挟まっていたので取外し修理を完了した。



スネークカメラの画像



ボールペン引抜き状況

### ○ベンチ修繕

ベンチ木部が経年変化でカビ等付着し、美観が悪くなった。高圧水洗浄機で洗浄後、ガードラックアクアで2回塗り、アクレックス(クリアー)で仕上塗りを施工した。



木部高圧水洗浄完了



ガードラック2回塗り→  
アクレックス仕上

### マレットコースホールフラッグ修繕

ポールを立てる心棒が折れ、ホールフラッグが倒れてしまった。ポールを差込むパイプを溶接修理した。



着手前状況



折れた心棒



カップ内清掃



パイプ溶接



塗装完了



完了

### ○相撲場照明取り替え

相撲場の照明器具が経年劣化により点灯しなくなった。LED 照明器具に取替を行った。



使用材料



照明器具取替前



照明器具取替状況



照明器具取替完了



点灯試験

### ○やまびこドーム北面インターロッキング修繕

ドーム建屋北面の点検口西側のインターロッキング敷面が面積3㎡で最大8cm程陥没した。原因は今年初め迄のドーム屋根防水工事でのクレーンのアウトリガーを設置した際のものとして想定される。地業で碎石・客土・砂敷等して既設インターロッキングを平坦に復旧した。



着手前状況



インターロッキング敷陥没状況



インターロッキング取外し



碎石・客土・砂敷状況



インターロッキング敷込み完了

## 3. 植物管理

### ○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーンの園内整備工(落葉撤去)

修景の向上、歩行者へ配慮のため実施



施工前



作業状況



完了

### ○ファミリースポーツゾーンの人力除草工(ペタンクコート)

修景の向上、利用者へ配慮のため実施



施工前



作業状況



完了

○花のプロムナードゾーンのバラ園人力除草工

バラ園の修景向上、バラの良好な生育のため実施



施工前



作業状況



完了

○野と花のゾーン・みどりの交流ゾーンの寄植剪定工

修景向上、生育調整及び通行支障枝撤去のため実施



施工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)



作業状況

・エアレーション(コアリング)

芝生を活性化させる為の更新作業の実施

・芝張替工

芝生損傷部分の張替えを実施



施工前



作業状況



完了

## 【10月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
ドッグラン	会員制移行により入退出管理が必要になった。	門扉を製作し、カードで電気錠を開閉し入場・退場を管理できるようにした。	812,000	1,200,000	388,000
体育館	洋式トイレの排水が悪くなった。便器を取り外して排水管などを点検したが異常なかった。	スネークカメラを入れ便器トラップ部を調査した所ボールペンが挟まっていたので取外し修理を完了した。	18,200	50,000	31,800
相撲場	経年劣化により点灯しなくなった。	LED 照明器具に取替を行った。	51,000	80,000	29,000

## 4. 有料施設利用状況

	H27年10月	前年同月比	H27年累計	前年同月比
利用料金収入	7,505,010	-293,890	62,265,495	+15,114,000
許可件数	641	+64	4,443	+135
利用者数	188,556	+12,743	781,559	+132,012

## 5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 5,000人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
3(土)	Jリーグディビジョン1 松本山雅 FC vs 清水エスパルス 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	17,371
11(日)	第38回赤旗信州秋まつり 赤旗信州秋まつり実行委員会	やまびこ ドーム	5,000
17(土)	信州チャレンジスポーツ DAY 2015 信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会	陸上競技場 他	6,000
17(土) ~18(日)	信濃の国楽市楽座 信濃の国楽市楽座実行委員会	やまびこ ドーム	116,000
24(土)	Jリーグディビジョン1 松本山雅 FC vs サガン鳥栖 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	17,462

## 6. 自主事業



### ○会員制によるドッグラン管理

- ・主催:TOYBOX
- ・開催:10/1~
- ・場所:ドッグラン
- ・対象者:ドッグラン会員
- ・RFID を用いてドッグランの管理を開始した。会員制にすることで、マナーや秩序の向上を図り、皆さんが楽しめるドッグランを目指す。

## 7. 利用者からの要望等

もう少し自転車の数を増やしたほうがいいと思う。おもしろ自転車の小さい子と親・家族とのれるものが少ないと思います。ぜひけんとうしてみてください。お願いします。

⇒おもしろ自転車は幼児が乗車可能な車両に限られるため、現状は大人が抱きかかえる・おんぶするなどの利用、もしくはバッテリーカーの利用を案内している。