

平成27年度(平成27年11月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	火	○歩こう松本！スタンプラリー(10月3日～11月1日) 松本市の市民歩こう運動推進強化月間に合わせてスタンプラリーが実施されました。多くの方が参加し、園内のウォーキングを楽しんでいました。
4	水	○今井保育園玉ねぎ植え付け 参加者 20人
7	土	○第14回花守りの会 参加者数:21人 第13回に引き続き、みどりの交流ゾーンの刈込を行いました。
		○第94回全国高校サッカー選手権大会長野県大会決勝 松本第一1-3都市大塩尻@アルウィン 来場者数:6,800人 都市大塩尻高校が優勝。1月2日に兵庫県代表・神戸弘陵学園と2回戦で戦います。
13	金	○TOY BOX CUP マレットゴルフ トリオ大会 @かもしか・らいちょうコース 参加者数:167人 トリオ大会に多くの方々が参加し、熱戦を繰り広げていました。
		○北信越体育施設研究協議会 3名参加 南長野運動公園総合球技場で開催された協議会に参加してきました。
14	土	○第15回花守りの会 参加者数:20人 山梨県の3施設に研修に行きました。植栽の管理方法を学んだり、花の植え付け体験をしました。
17	火	○第7回ジュニアインターンシップ(筑摩野中学校 3人)(～18日) 落ち葉清掃を中心に作業をしていただきました。
19	木	○消防訓練@アルウィン TOY BOX スタッフ、植栽などの関係者の皆さんが参加し、消防訓練を行いました。
23	月	○アースデイまつもと 秋のピクニックフェス@みどりの交流ゾーン・芝生広場 参加者:4,000人 天気にも恵まれ、多くの方がフリーマーケットや音楽ステージ等を楽しんでいました。
24	日	○第1回ジョブチャレンジ(～27日)参加者数:1～2名 ベンチ座板取り替えや芝生の養生シート設置などの作業に取り組んでいただきました。



《11月》スカイパークを訪れた方

栗田病院 22人〔レクリエーション〕／並柳小学校 60人〔社会見学〕／源池小学校 54人〔社会見学〕／才教学園 227人〔オリエンテーリング〕／奈川小学校 4人〔社会見学〕／菅野小学校 672人〔持久走大会〕／開明小学校 38人〔校外学習〕／北小野公民館 130人〔散策〕／特別養護老人ホーム木曾寮 10人〔施設見学〕／信大附属松本小学校 69人〔社会見学〕／埼玉県三郷市スポーツ関係委員 20人〔県外研修会〕

## 2. 維持管理・修繕

### ○庭球場ベンチ修繕

庭球場第5コートのコートサイドにある木製ベンチの天板中央部1枚が腐食し破損した。既存板を撤去し、新規にミツガ製 60mm×30mm×1,500mmの板材をガードラックで塗装し、取り付けた。



ベンチ天板破損状況



新規木板取替え完了

### ○やまびこドームグラウンド保守作業

やまびこドームグラウンドの定期保守整備業務を行った。



着手前 グラウンド東面



掃き清掃 グラウンド東面



サッチャー及びブラシ掛け作業  
状況



金属ゴミ等回収作業実施



金属ゴミ等回収状況



完了 グラウンド東面

### ○腰掛け修繕

大型木製遊具近くにある松の切り株を利用した腰掛けの天板の止めビスがルーズになり、天板が外れてしまった。ビスの止め穴に木栓を挿入し、切り株面にシール剤を塗布し、既存天板を再取付した。



腰掛け天板の1枚脱落状況



既存天板再取付完了

### ○陸上競技場多目的トイレ修繕

陸上競技場 1F 東側多目的トイレの洋便器のオートフラッシュ弁が感知不能で洗浄水が自動的に流れなくなった。オートフラッシュ弁内蔵の専用リチウム電池 A-5349(LIXIL)が電圧低下(定格 3v→実測 2.47v)していた為、新品に交換。その後、正常に洗浄水が流れるようになった。



オートフラッシュ弁作動不良



交換用内蔵リチウム電池



リチウム電池交換

### ○体育館ホールのランプ交換

体育館ホールが照明ランプ切れによる不点灯になった。ランプ交換により点灯を確認した。



ランプ交換前



ランプ交換後

### ○南管理棟防犯カメラ移設

以前の位置では南管理棟の屋根が映り4号駐車場が見えにくかった。防犯カメラを移設した。



防犯カメラ移設前



施工前



防犯カメラ取付用ポール金具  
取付



配管・通線状況



防犯カメラ撤去後



防犯カメラ移設後

### ○ターミナルゾーン木製ベンチ座板交換

やまびこドーム南側にある木製ベンチの座板が腐朽した。長野県産桧 ACO 注入材で加工品を外注し、若年未就労者支援事業で、3 台について交換を行った。



着手前状況



着手前状況拡大



分解 金属部塗装



分解 座板取付け



完了

### 3. 植物管理

#### ○ターミナルゾーン・花のプロムナードゾーンの園内整備工(落葉撤去)

修景の向上、利用者へ配慮のため実施



着工前



作業状況



完了

#### ○ファミリースポーツゾーン・花のプロムナードゾーンの寄植剪定工

修景向上、生育調整及び通行支障枝撤去のため実施



着工前



作業状況



完了

○野と花のゾーンの寄植剪定工

修景向上、生育調整及び通行支障枝撤去のため実施



着工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)

・エアレーション(コアリング)

芝生を活性化させる為の更新作業の実施



作業状況

・芝張替工

芝生損傷部分の張替えを実施



着工前



作業状況



完了

【11月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合 の概算費用 (円)	差額 (円)
アルウィン	B1F 排風機制御用タイマーが経年劣化により、動作不良・停電補償バッテリー寿命となっていた。	タイマーの交換を実施した。	70,000	95,000	25,000
ターミナルゾーン	陸橋から東側の県道との間に落差のある擁壁がある。	木杭を設置し、ロープにて立ち入り制限をした。	213,000	300,000	87,000
ターミナルゾーン	ドーム南側にある木製ベンチの座板が腐朽した。	長野県産桧 ACQ 注入材で、加工品を外注し、若者就労支援事業で、3 台について交換を行った。	65,400	120,000	54,600

#### 4. 有料施設利用状況

	H27年11月	前年同月比	H27年累計	前年同月比
利用料金収入	2,220,060	-3,660,790	66,176,375	+13,144,030
許可件数	453	-41	4,994	+192
利用者数	26,926	-47,918	809,072	+84,681

#### 5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 1,000人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
2(月) ~4(水)	中信高体連新人大会バドミントン競技 中信高体連バドミントン専門部	体育館	1,050
3(火)	長野県中学校駅伝競走大会 長野県中学校体育連盟	陸上	1,000
7(土)	全国高校サッカー選手権長野県大会 長野県サッカー協会	アルウィン	6,800
15(日) 21(土)	市民タイムス少年サッカー新人戦・カガミカップ開会式 市民タイムス	アルウィン他	1,860
23(月)	北信越中学校駅伝競走伝大会 長野陸上競技協会	陸上	1,000

#### 6. 自主事業



##### ○玉ねぎ植え付け

- ・主催:TOY BOX
- ・開催:11/4
- ・場所:野と花のゾーン
- ・参加者:20人
- ・園児の皆さんが玉ねぎの苗の植え付けを行いました。手に取った小さな苗が玉ねぎに成長することにとっても不思議がっていました。

#### 7. 利用者からの要望等

##### ○来園者より

マレット林間コース(やまびこコース)12~13 をわたる時サイクリングの方と交差してキケンを感じ(早朝自転車やスピードを出している)カーブの為見通しが悪い。なんらかの標示が必要と思われる。

⇒スピード抑制の告知看板設置