

平成27年度(平成28年1月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス	
3	日	○長野県中学生バドミントン強化大会(～4日)@体育館 来場者数:400人	
6	水	▼第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会 (女子)2回戦@東京・東京体育館 セットカウント 都市大塩尻 2-1 三重(三重) 16強に進出したものの、7日の3回戦では 文京学院大女(東京)に敗れてしまいました。	 <p>1/9 南管理棟新年初営業日</p>
7	木	▼第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会 (男子)準々決勝@東京・東京体育館 セットカウント 創造学園 2-0 洛南(京都) 準決勝では優勝した東福岡(福岡)にフルセットの末、 敗れてしまいました。見事全国3位になりました。	 <p>1/21～22 主要スタジアム情報交換会</p>
9	土	○南管理棟新年初営業日 平成28年最初の営業期間となった9日～10日は 暖かかったこともあり、2日間で100人以上の方が 貸し出し自転車やおもしろ自転車を利用されました。	 <p>1/31 利用者調整会議</p>
21	木	○全日本クラブユースフットサル大会長野県大会(～10日)@体育館 来場者数:400人 ○平成27年度 第13回主要スタジアム情報交換会(～22日) 2名参加 静岡県で開催された情報交換会に参加しました。講演・分科会の他、会場となった エコパスタジアムや近隣のヤマハスタジアムを見学しました。	
23	土	○長野県小学生ドッジボール選手権大会(～24日)@体育館 来場者数:950人	
30	土	○ゼビオカップレディースフットサル大会(～31日)@体育館 来場者数:400人	
31	日	○H28年度スポーツ施設利用者調整会議(体育館・多目的広場)@アルウィン 体育館と多目的広場の利用者(競技団体)が集まり、平成28年度の利用者調整会議が 行われました。	

《1月》スカイパークを訪れた方

松本神映幼稚園 100名〔園外保育〕

## 2. 維持管理・修繕

### ○サブアリーナ音量調整器新設

サブアリーナの館内放送が大きくて困る(利用者より)との苦情が出ていた。また、第2 体育館専用放送と全館放送の切替スイッチやコネクタがボール等で破損した。音量調整器がなかった為、今回新設し、ボール等が当たっても破損し難いように防護バーを取付けた。



作業前



完了1



完了2

### ○12号トイレ漏水修繕

オストメイトの下部より漏水があると巡回スタッフより報告があった。表面パネルを外して調べたところ、電気温水器の膨張水を洗浄タンクに逃すパイプが脱落していた。向きを調整し完了した。



オストメイト下部より漏水



パネル内より漏水



表面パネル取外し



給湯器の逃し配管が脱落



洗浄タンク上部の開口に接続

### ○庭球場ネット修繕

ネット中央上部が解れて穴が空いていた。解れを直した。



作業前



作業状況



完了

### ○みどりの交流ゾーン時計柱管理番号貼り付け

時計柱に管理番号がない為、点検記録書類に場所の位置が分かりにくかった。管理番号を貼付けた。



時計管理番号貼付け前 1



時計管理番号貼付け前 2



時計管理番号貼付け前 3



時計管理番号貼付け前 4



時計管理番号貼付け後 1



時計管理番号貼付け後 2

### ○13号トイレ修繕

多目的トイレの普通便座の前方が経年劣化で割れてしまった。新規に温水洗浄便座(SCS-T160)に交換した。



改修前 既設普通便座



新設温水洗浄便座 購入



新設温水洗浄便座 搬入



既設便座 取外し・撤去



新設温水洗浄便座取付

### ○メインアリーナ誘導灯ガード補強

メインアリーナに設置されている大型誘導灯にフットサル等のボールが当たり既設ガードが曲がったり、中の器具が破損した。現在、器具専用のガードは取付られているが、強度が無く十分に中の器具を保護できていない為、二重になるがパイプによる防護対策を行った。(大型誘導灯 2 基)



作業前



作業状況



完了

## 3. 植物管理

### ○競技スポーツゾーンの伐採工

修景の向上、安全安心空間確保のため実施



着工前



作業状況



完了

### ○競技スポーツゾーンの園内整備工(幹折れ撤去)(積雪による)

修景の向上、安全安心空間確保のため実施



着工前



作業状況



完了

### ○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーンの園内整備工(折れ枝撤去)(積雪による)

修景の向上、安全安心空間確保のため実施



着工前



作業状況



完了

〇みどりの交流ゾーンの基本剪定工

修景の向上、樹木の生育調整及び見通し確保のため実施



着工前



作業状況



完了

【1月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
アルウィン	従来、スポーツトラクターに除雪板を取り付けて使用していたが、後輪駆動のためタイヤチェーンの摩耗が早く、能率が上がらなかった。	四輪駆動の中型トラクターをリースし、除雪板を移設し降雪に備えた。スポーツトラクターは、人工芝整備などに使用する予定。	26,000	70,000	44,000
滝流れ	滝の中に人が入り、ミスト装置の破損などの恐れがあった。	木柵を設置し立ち入り禁止とした。	48,000	100,000	52,000
園内	積雪により園内利用が困難な状況となった。そのため各施設の利用も不可となることがあった。	園路や各施設周辺及び駐車場等の除雪を迅速に実施し、快適に利用出来る公園を提供した。	546,000	1,476,600	930,600

4. 有料施設利用状況

	H28年1月	前年同月比	H27年度累計	前年同月比
利用料金収入	1,676,340	-639,030	69,597,210	+7,403,740
許可件数	493	-58	6,029	+216
利用者数	11,542	-5,000	800,395	+44,909

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数400人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
3(日) ~4(月)	長野県中学生バドミントン強化大会 長野県バドミントン協会	体育館	400
9(土) ~10(日)	全日本クラブユースフットサル大会長野県大会 長野県フットサル連盟	体育館	400
23(土) ~24(日)	長野県小学生ドッジボール選手権大会 長野県ドッジボール協会	体育館	950
30(土) ~31(日)	ゼビオカップレディースフットサル大会 中信フットサル連盟	体育館	400

## 6. 利用者からの要望等

○来園者より

スカイパークをいつも利用させていただいています。野と花のゾーンの外灯 6-7 と 8-2 が切れています。公衆便所のウォシュレットに交換していただいた洋式便所のヒーターが故障して熱風が出ていません。(ただの送風です。)

⇒外灯 6-7 と 8-2 点検後、交換済み。

洋式便所のヒーターは、凍結防止目的のため最低限の温度に設定している。(5℃設定)