

平成28年度(平成28年8月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	月	○TOY BOX スタッフによる園内外一斉清掃を実施しました。
3	水	○第5回ジュニアインターンシップ(梓川高校 4人) 競技スポーツゾーンの雨水溝清掃を主として作業をしました。
4	木	○学校別研修会(明善小学校 13人)
6	土	○第8回花守りの会 参加者:16人 バラ園でバラの花殻摘みを行いました。
7	日	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 0-0 水戸ホーリーホック @アルウィン 来場者数:13,379人 ○安曇野陸上競技記録会@陸上競技場・補助競技場 来場者数:1,000人
8	月	○異業種体験研修@園内(梓川中学校 1人) アルウィンや球技場の整備等の作業をしていただきました。
11	木	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 1-1 FC 岐阜 @アルウィン 来場者数:15,602人 ○お盆期間中、南管理棟でスーパーボールすくいを実施し 来園者の皆さんに楽しんでいただきました。(～16日)
12	金	○第37回北信越国民体育大会サッカー競技(～14日) @アルウィン・芝生グラウンド・陸上競技場・球技場 来場者数:170人
20	土	○第9回花守りの会 参加者:19人 野と花のゾーンの花壇にてマリーゴールドの花柄摘みを行いました。
21	日	○第43回全日本中学校陸上競技選手権大会(～24日)@陸上競技場他 来場者数 55,000人
27	土	○第1回中信地区記録会@陸上競技場・補助競技場 来場者数:744人
28	日	○第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦 松本山雅 FC 6-0 徳山大学(山口県代表)@アルウィン 来場者数:4,561人 1回戦を突破した松本山雅 FC は、9月3日にアルウィンで Honda FC(静岡県代表)と 2回戦を戦います。
30	火	○第6回ジュニアインターンシップ(波田中学校 4人)(～9月1日)



≪8月≫スカイパークを訪れた方

千葉サッカークラブ 31人〔施設見学〕/陸上自衛隊松本駐屯地 30人〔持続走訓練〕/今井地区福祉ひろば 15人〔遠足〕/南箕輪村南部小学校 47人〔遠足〕

2. 維持管理・修繕

○2号トイレ目隠しフィルム貼り

2号トイレの多目的トイレと女子トイレは3m上からガラスで仕切っていた。多目的トイレと女子トイレの間のガラスに目隠しフィルムを貼った。




目隠しフィルム貼り前




目隠しフィルム貼り後

○陸上競技場器具庫シャッター修繕


陸上競技場器具庫Cのシャッターが開かなくなった。シャッター枠の変形修理と鍵の部品修理を行った。



シャッター縦枠の変形



変形修理



鍵部の破損



鍵部の交換部品




ラッチ破損状況



破損ラッチ部取外し



ラッチ破損箇所



曲り修正



シャッター三ヶ所修理完了

○陸上競技場雨水側溝清掃

雨水側溝内部に落葉等汚泥ゴミが堆積し、排水不良や、美観上も悪い為実施した。




作業状況

○円形流れ目地修繕

緑の交流ゾーンにある円形流れの床石の目地が取れて石の角が露出してきた。ケガ予防のため目地を補修した。



着手前



完了

○アルウィン排水対策

長雨が続いた時、上部観客席スラブより漏水した水が柱を伝わり、BF ロッカー室内に漏水した。上部観覧席スラブ面の、躯体つなぎ目等漏水箇所と思われる箇所を、塗布防水塗装を実施したが、完全に止水出来ない為、天井裏に受樋を設置し排水口を最寄り排水管へ接続した。



着手前



受樋・排水管取付
上部観覧席からの漏水状況



受樋周囲コーキング剤塗布
排水管接続

○パターゴルフ場柵修繕

柵の杭が元で腐って折れてしまった。新たに杭を打ち付けた。



着手前



完了

3. 植物管理

○競技スポーツゾーン(陸上・補助・多目的)の施肥工液体肥料(液体肥料)
芝生を活性化させる為の液体肥料散布作業の実施



作業状況

○野と花のゾーンの草刈工(大型)集草有
修景の向上、生育調整のため実施



施工前



作業状況 1



作業状況 2



作業状況 3



完了

○みどりのプロムナードゾーンの寄植剪定工
修景の向上、通行支障枝撤去のため実施



施工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場・芝生グラウンド)の病害虫防除工(殺菌剤)
健全な芝生生育のため殺菌剤散布の実施



作業状況

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)の芝張替工
芝生損傷部分の張替えを実施



施工前



作業状況 1



作業状況 2



完了

○みどりの交流ゾーン(芝生グラウンド)のエアレーション(バーチカル)
芝生を活性化させる為の更新作業の実施



作業状況

【8月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合 の概算費用 (円)	差額 (円)
陸上競技場	雨水側溝内部に、落葉等汚泥ゴミが堆積し排水不良や、美観上も悪かった。	清掃作業を実施した。	57,000	150,000	93,000
陸上競技場	砲丸投げの距離表示台が老朽化した。	新しく作り替えた。	39,000	60,000	21,000
アルウィン	会議机 2 台のフレーム横棒が脱落して使用できなくなった。	横棒の溶接部を修理して、キャスターを交換し移動しやすとした。	10,000	25,000	15,000

4. 有料施設利用状況

	H28年8月	前年同月比	H28年累計	前年同月比
利用料金収入	7,996,430	+1,321,220	42,591,440	-4,096,965
許可件数	667	-104	2,985	-306
利用者数	167,488	+120,214	529,447	+44,833

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 10,000 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
7(日)	明治安田生命 J2 松本山雅 FC vs 水戸ホーリーホック 日本サッカー協会／日本プロサッカーリーグ	アルウィン	13,379
11(木)	明治安田生命 J2 松本山雅 FC vs FC 岐阜 日本サッカー協会／日本プロサッカーリーグ	アルウィン	15,602
21(日) ~24(日)	全日本中学校陸上競技選手権大会 日本陸上競技連盟／日本中学校体育連盟 長野県教育委員会／松本市教育委員会	陸上競技場 他	55,000

6. 自主事業



○学校別研修会

・主催:松本市教育委員会、TOY BOX

・開催:8/4

・場所:アルウィン

・参加者:13人

・明善小学校教職員の学校別研修会の受入れをしました。信州スカイパークや TOY BOX についての説明を行った後、施設案内を実施しました。

7. 利用者からの要望等

○利用者より

陸上競技場 4 階の放送室から競技場全体の視認性が悪く、競技進行に支障をきたす。

⇒床をかさ上げし、競技場全体を見渡せるようにした。