

平成28年度(平成28年10月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	土	○アルウィン無料開放@アルウィン 参加者数:128人 芝生の感触や施設を使ったゲームに参加者の皆さんは喜んでいました。
2	日	○信州大学マラソン 2016 @陸上競技場～信州スカイロード 10 参加者数:200人
8	土	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 1-1 ファジアーノ岡山 @アルウィン 来場者数:12,648人
9	日	○歩こう松本!スタンプラリー@園内(～30日) ○第38回赤旗信州秋まつり@やまびこドーム 来場者数:3,000人
15	土	○信州チャレンジスポーツDAY 2016 @スカイパーク各ゾーン 参加者数:4,500人 様々なスポーツに挑戦したり、チームとして記録に挑んだりしてスポーツの秋を楽しんでいました。
20	木	○信濃の国 楽市楽座@やまびこドーム(～16日) 来場者数:115,000人
22	土	○第8回ジュニアインターンシップ(鉢盛中3名) 巡回や園内の修繕を一緒に行いました。
23	日	○第13回花守の会 参加者:15人 14号駐車場周辺の刈込を行いました。
30	日	○神林保育園ハロウィンの作品展示@南管理棟(～11月10日) ○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 1-1 愛媛 FC@アルウィン 来場者数:13,605人 ○アースデイまつもと 2016 秋のピクニックフェス@みどりの交流ゾーン・芝生広場 来場者数 4,000人



≪10月≫スカイパークを訪れた方

松本自衛隊 80人〔持久走訓練〕／松本警察署 18人〔警備訓練〕／吉田小学校 94人〔社会見学〕／並柳小学校 70人〔社会見学〕／長野市塩崎小学校 46人〔社会見学〕／安曇野市穂高北小学校特別支援学級 37人〔校外学習〕／長野市城山小学校 72人〔社会見学〕／山辺小学校 120人〔社会見学〕／中野市中野小学校 142人〔社会見学〕／木曾町日義小学校 20人〔社会見学〕／茅野市わかば保育園 174人〔バス遠足〕／広丘小学校 101人〔生活科遠足〕／ノボ ノルディスクファーマ株式会社 100人〔ウォークラリー〕／附属小学校 79人〔社会見学〕／四賀小学校 25人〔松本見学〕／筑摩小学校 71人〔社会見学〕／岡谷市あやめ保育園 115人〔バス遠足〕／明善小学校 92人〔社会科見学〕／ささべ認定こども園 68人〔園外保育〕／柏木保育園 38人〔親子遠足〕／長野市大岡小学校 10人〔社会見学〕／本郷小学校 52人〔社会見学〕／安曇野市明科北保育園 92人〔遠足〕／山形村山形小学校 104人〔生活科遠足〕／株式会社日本観光 18人〔施設見学〕／塩尻市議会 8人〔施設見学〕／岡田小学校 84人〔社会科見学〕／朝鮮学校 21人〔社会科見学〕／波田ひがし保育園 49人〔親子遠足〕／塩尻市子育て支援センター 60人〔親子ふれあい講座〕／岡谷市東堀保育園 78人〔バス遠足〕／岡谷市西堀保育園 86人〔バス遠足〕／キッセイコムテック株式会社 90人〔清掃活動〕／韓国・Tongmyong University 30人〔社会見学〕／岡谷市みなと保育園 60人〔遠足〕／松本保育園 100人〔バスハイク〕

2. 維持管理・修繕

○ユーティリティー倉庫シャッター修繕

ターミナルゾーンのユーティリティー倉庫のシャッター4枚の内、1枚の鍵が回らなくなった。シリンダーの部品が供給打ち切りだった。新しいシャッターにすると、4本のシャッターが同一キーで開閉できなくなるため修理した。



シャッター鍵部の取外し




シリンダーの取外し



シリンダー分解点検



中心のキーガイドに曲りがある



各コマにも変形がある



曲り修正



再組立て完了



現地取付け状況



内側リンク接続

○庭球場落葉除去


利用者から落葉がコートに有るとの連絡があった。落葉を取り除いた。



清掃前



清掃状況



清掃後

○中継箱修繕

8号駐車場に設置されている自動販売機の電源の中継箱が経年劣化と雨水の侵入で腐食し、水分のため絶縁低下が進んでおり非常に危険な状況になっていたため、機器の交換を含め全体の改修を実施した。現在の中継箱が地上20センチ程度のため、雨・雪等による浸水があり腐食が進んだと思われるため、防水性の向上のためブレーカ等は高い位置とし接続部分も完全防水とした。



中継箱の現況1



中継箱の内部状況



作業中



作業後1



作業後2



作業後3

○20号トイレピストンバルブ交換

巡回中のスタッフより20号トイレの多目的トイレの水が流れ放しとの連絡があった。ピストンバルブ手動バルブの交換を行った。



自動フラッシュ弁



交換部品



ピストンバルブ交換



ダイヤフラム部清掃



フラッシュ弁組立て

○11号トイレ冬期対策

天井張りが無く屋根裏と直結の為、冬期間、和便器洗浄用ハイタンク内の給水ボールタップが時々凍結し、トイレが使用出来ない日があった。屋根の梁材より吊棒を下げ軽量天井下地を組み、化粧石膏ボード(ジプトーン)を張った。同時に照明器具も新設した。



着手前



軽量天井組付け




化粧石膏ボード仕上張り

○パターゴルフ場旗交換

旗が色落ちや裂けていた。ジュニアインターンシップの受入れの中で、一緒に旗の取替をした。



取替用の旗



取替前



取替後

3. 植物管理

○競技スポーツゾーンの病害虫防除工(殺菌剤)

健全な芝生生育のため殺菌剤散布の実施



作業状況

○ターミナルゾーン・みどりのプロムナードゾーン・みどりの交流ゾーンのチップ敷均工

修景の向上、雑草の発芽抑制のため実施



施工前



作業状況



完了

○野と花のゾーンの寄植剪定工

修景の向上、通行支障枝撤去のため実施



施工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)



作業状況

・エアレーション(コアリング)

芝生を活性化させるための更新作業の実施



作業状況

・目砂散布工

不陸整正のため実施

○みどりの交流ゾーン(総合球技場・芝生グラウンド)の芝移植工

芝生損傷部分の張替えを実施



施工前



作業状況 1



作業状況 2



完了

【10月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
ユーティリティー倉庫	ユーティリティー倉庫のシャッター4枚の内、1枚の鍵が回らなくなった。	シリンダーの部品が供給打ち切りだった。新しいシャッターにすると、4枚のシャッターが同一キーで開閉できなくなるため修理した。	9,200	30,000	20,800
ターミナルゾーン	自動販売機の電源の中継箱が経年劣化と雨水の侵入で腐食し、水分のため絶縁低下が進んでおり非常に危険な状況になっていたため、機器の交換を含め全体の改修を実施した。	現在の中継箱が地上 20センチ程度のため、雨・雪等による浸水があり腐食が進んだと思われるため、防水性の向上のためブレーカ等は高い位置とし接続部分も完全防水とした。	44,000	100,000	56,000
ターミナルゾーン	K1 キュービクル内の高圧・低圧電流メーター切替スイッチが経年劣化により切替出来なくなりました。	スイッチを取替、正常動作を確認。	10,500	30,000	19,500

4. 有料施設利用状況

	H28年10月	前年同月比	H28年累計	前年同月比
利用料金収入	5,258,645	-3,930,585	57,030,690	-6,930,325
許可件数	549	-102	4,052	-498
利用者数	176,064	-12,924	768,411	+15,843

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 4,000人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
8(土)	明治安田生命 J2 松本山雅 FC vs ファジアーノ岡山 日本サッカー協会／日本プロサッカーリーグ	アルウィン	12,648
15(土)	信州チャレンジスポーツ DAY 2016 長野県／信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会	陸上競技場 他	4,500
15(土) ～16(日)	信濃の国楽市楽座 信濃の国楽市楽座実行委員会	やまびこ ドーム	115,000
23(日)	明治安田生命 J2 松本山雅 FC vs 愛媛 FC 日本サッカー協会／日本プロサッカーリーグ	アルウィン	13,605
30(日)	アースデイまつもと 2016 秋のピクニックフェス アースデイまつもと実行委員会	芝生広場	4,000

6. 自主事業

○アースデイまつもと 2016



・主催:アースデイまつもと実行委員会

・開催:10/30

・場所:みどりの交流ゾーン

・参加者:4,000人

・音楽ステージやフリーマーケットが開催され、多くの方で賑わっていました。

7. 利用者からの要望等

○来園者より

空港南トンネルの西側 T 字交差点(自販機のある所)の北側がよく見えません。カーブミラーの設置か生垣を切って頂くようお願いします。先日ヒヤッとしました。

⇒生垣を刈り込み、見通しを良くした。