

平成28年度(平成29年2月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	ト ピ ッ ク ス
4	土	○らいちょうカップ in 松本@体育館 来場者数:310 人 ○松本市中学校合同練習会@陸上 来場者数:300 人
5	日	○H29 年度スポーツ施設利用者調整会議@アルウィン 1/29 に実施した施設とやまびこドームを除く施設の利用者(競技団体)が集まり、平成 29 年度の利用者調整会議が行われました。 ○長野県小学生ドッジボール大会知事杯@体育館 来場者数:310 人
7	火	○スタッフ研修(～8 日) コンプライアンス・マナーについての講義やストレスチェックを実施しました。
11	土	○長野県ジュニアオープンバドミントン大会@体育館 来場者数:260 人 ○高校研修大会@やまびこドーム 来場者数:200 人
12	日	○ウィンター坪田杯交流大会(18～19 日)@体育館 来場者数:600 人
15	水	○消防訓練(～16 日) 消火器の取り扱いや、中央監視盤の確認、情報伝達訓練などを行いました。
25	土	○遊んで学んでスカイパーク！／早春のかほり お届けします～花木無料配布～@アルウィン 参加者数:760 人 ○中信地区中学校新人駅伝大会@競技スポーツゾーン 来場者数:800 人 ○長野県卓球連盟杯争奪卓球大会@体育館 来場者数:300 人
26	日	○県ジュニア強化練習会@陸上 来場者数:500 人
28	火	▼松本の 2 月の降雪量は 4cm(平年比 17%)、最深積雪も 2cm(平年比 13%)と平年に比べて雪がかなり少ない月となりました。



《2 月》スカイパークを訪れた方

東御市総務部消防課消防団係 10 名〔視察研修〕／松本南幼稚園 158 名〔園外保育〕

2. 維持管理・修繕

○陸上競技場食堂ガスレンジ清掃

陸上競技場の食堂内のガスレンジ上部のグリースフィルターが詰り、排気量が減少した。取り外して、温水高圧洗浄機で清掃した。




着手前




洗剤噴霧



スチーム洗浄



温水高圧洗浄




洗浄完了



取付け完了

○アルウィン雨水スリット修繕

アルウィンの雨水スリットの溝幅が狭くなってしまい、排水機能が低下し水たまりが生じていた。また、平板ブロックにも段差が生じていた。平板ブロックを撤去し、スリットに幅止めピンを設置し、平板ブロックの復旧を行った。




着工前




平板ブロック撤去状況



幅止めピン設置状況



幅止めピン設置完了



平板ブロック再設置状況



完了

○街かど広場テーブル修繕

巡回者から街かど広場のテーブルのビスが多数脱落していると連絡があった。現地調査したところ、テーブルの木材が腐朽していた。ACQ 注入杉材を加工して取付けた。



使用材料



切断加工



角ジグソー・トリマー加工



着手前



ビス腐食状況



テーブル板交換完了

○アルウィン会議室雨漏り修繕

アルウィン第6会議室の天井から雨漏りが発生した。メインスタンドの床PCパネルの目地シーンを補修した。



雨漏り状況




天井内の状況



メインスタンドのシーリング状況



ひび割れ確認



ステップ取外し清掃全景




乾燥



ひび割れ部シーリング充填



シーリング全景



ステップ復旧完了

○アルウィンスピーカー修繕

アルウィンのコンコースに設置されているスピーカー前面のコーンネットが経年劣化で破損していた。コーンネットを購入して破損しているスピーカーについて張替をした。



作業前



ネットの固定金具を外した状態



作業状況 1




作業状況 2




完了

○やまびこドーム遮光カーテン清掃

やまびこドームトップライトの遮光カーテンの汚れが目立って来たので取外し、クリーニングに出した。




着手前



取外し状況



取外し状況拡大




取外し完了




遮光カーテン クリーニング業



ブローにてホコリ吹飛ばし 1



ブローにてホコリ吹飛ばし 2



吹飛ばし清掃完了

3. 植物管理

○競技スポーツゾーン・花のプロムナードゾーン・野と花のゾーンの基本剪定工
修景の向上、安全性確保のため実施



着工前



作業状況



完了

○競技スポーツゾーンの園内整備工(折れ枝撤去)
安全性の向上、修景の向上のため実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



完了

○野と花のゾーンの施肥工
花壇土壌改良のため実施



着工前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーンの園内整備工(落葉撤去)

修景の向上、利用者へ配慮のため実施



着工前



作業状況



完了

【2月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
アルウィン	コンコースに設置されているスピーカー前面のコーンネットが経年劣化で破損していた。	コーンネットを購入して破損しているスピーカーについて張替をした。	39,000	90,000	51,000
アルウィン	コンコースのテレビ、スピーカーの上に鳥の糞害などがあつた。	鳥よけネットを張った。	234,300	300,000	65,700
みどりの プロムナード ゾーン	花火禁止制札板が劣化していた。	場所を駐車場入口から見えやすい位置に移動して取付けた。	28,000	45,000	17,000

4. 有料施設利用状況

	H29年2月	前年同月比	H29年度累計	前年同月比
利用料金収入	2,233,310	+544,065	76,702,385	+5,422,730
許可件数	487	-3	6,210	-318
利用者数	13,806	+1,443	906,880	+93,700

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
12(日) 18(土) ~19(日)	ウィンター坪田杯交流大会 長野県ハンドボール協会	体育館	600
25(土)	中信地区中学校新人駅伝大会 中信陸上競技協会	陸上他	800
26(日)	県ジュニア強化練習会 長野陸上競技協会	陸上他	500

6. 自主事業

○遊んで学んでスカイパーク！／

早春のかほり お届けします～花木無料配布～



- ・主催：TOY BOX
- ・協力：アートメッセージ、アロマハウス HanaHana.、株式会社奥原造園、NPO 法人ジョイフル、松本大学
- ・開催：2/25
- ・場所：アルウィン
- ・参加者：760 人
- ・毎年恒例となっている 2 つのイベントをアルウィンで同時開催しました。午前中から多くの方がお越しになり、イベントを楽しんでいました。

7. 利用者からの要望等

○来園者より

園内で高速で自転車走行する人がいるので、禁止してほしい。

⇒園内放送や巡回時の声がけ、看板の設置で安全運転の呼びかけを行う。