

平成28年度(平成29年3月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	水	○南管理棟・サイクルセンター平日営業再開
2	木	○H29 年度施設利用者一般予約開始 H29 年 4 月～H30 年 3 月までの一般予約が始まりました(やまびこドームを除く)。8 時 30 分からはアルウィンにいられた方を対象に予約受付を行い、13 時からは電話での予約も受付となりました。
5	土	▲長野県消防防災ヘリコプター「アルプス」が松本市鉢伏山東側斜面に墜落するという痛ましい事故が発生しました。 ○オープンチャレンジバレーボール大会@体育館 来場者数:600 人
11	土	○国体候補・一線級選手合宿(～12 日)@陸上 参加者数:530 人
15	水	○新日本プロレス松本大会@体育館 来場者数:900 人
18	土	○春の松本ランニングフェスティバル 2017 in 信州スカイパーク@陸上競技場～信州スカイロード 10 参加者:個人 1,838 人、ファミリー226 組 ○日本一気持ちのいいスタジアム大作戦@アルウィン～みどりの交流ゾーン 参加者数:250 人 多くの参加者が、アルウィンや周辺をきれいにしようと集まりました。
19	日	○アルウィンの大型映像装置のリニューアル工事が終わり、この日から使用開始となりました。 ○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 3-1 ジェフユナイテッド千葉@アルウィン 来場者数:15,688 人
26	日	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 1-2 名古屋グランパス@アルウィン 来場者数:15,509 人




≪3 月≫スカイパークを訪れた方

松本警察署直轄警ら隊 18 名〔警備訓練〕

## 2. 維持管理・修繕

### ○やまびこドーム遮光カーテン設置


やまびこドームトップライトの遮光カーテンのクリーニングが完了したので取り付けた。取付け前に周囲の埃をブロワーで吹き払った。



埃除去




遮光カーテンクリーニング完了




遮光カーテン荷揚げ



遮光カーテン取付け状況



カーテン取付け完了



着手前(比較用)

### ○アルウインスタンドステップ修繕

階段ステップがずれて隙間が出来ていた。階段ステップの隙間を無くした。



階段ステップ直し前



階段ステップ直し前 拡大



階段ステップ取り外し状況



階段ステップ内の清掃状況



階段ステップ 接着剤状況



完了

### ○アルウイントイレ給水管修繕

アルウィン 1 階北男子トイレ洋便ロータンクの給水管より水漏れが発生した。メッキ管の内部より腐食していた。メッキ管の長さ 100mm を交換した。



水漏れ箇所



取外し



内部腐食




メッキ管取替え完了



完了

### ○18 号トイレ手洗い器修繕

18 号男子トイレの手洗い器排水が出来なくなった。分解したところポップアップ式排水のキックレバー部分とアジャスターが破損していた。部品を取寄せ交換した。



着手前



排水栓が上がらず排水できない



キックレバー・アジャスタ破損



キックレバー・アジャスタ組付け



交換完了



完了

### ○体育館雨漏り修繕

体育館 2 階東廊下の南壁際の天井が雨漏りにより表面塗装が剥がれた。天井を開口し、塩ビ配管の  
縦樋接合部から雨漏りを確認したのでエポキシ樹脂で漏れ部を修理した。



天井破損部開口して確認



雨水縦樋より水漏れ確認



水中エポキシ樹脂



施工状況



暫く経過観察

### ○アルウィンコンセント増設

新規にコンセントを増設した。



施工前



取付状況



完了

## 3. 植物管理

### ○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーン・みどりのプロムナードゾーンの基本剪定工

修景の向上、安全性確保のため実施



施行前



作業状況



完了

○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーン・花のプロムナードゾーンの園内整備工(落葉撤去)  
安全性の向上、修景の向上のため実施



施行前



作業状況



完了

○花のプロムナードゾーンのバラ剪定工  
バラ園の修景向上、バラの良好な生育のため実施



施行前



作業状況




完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)(芝生グラウンド)の保護シート撤去  
利用に合わせて実施



施行前



作業状況



完了

【3月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
やまびこ ドーム	クリーニングが完了したトップライト 遮光カーテンを取り付けた。	取付け前に周囲の埃をブロワーで 吹き払った。	73,000	120,000	47,000
アルウィン	階段ステップがずれて隙間が出 来ていた。	階段ステップの隙間を無くした。	95,260	150,000	54,740
ターミナル ゾーン	花火禁止告知板が劣化して効果 がなくなっていた。	カット文字をアルミ複合版に貼り、 木枠で補強した。設置場所を再 検討して効果が出るようにした。	51,000	75,000	24,000

#### 4. 有料施設利用状況

	H29年3月	前年同月比	H28年度累計	前年同月比
利用料金収入	3,209,460	-1,729,055	79,911,845	+3,693,675
許可件数	611	107	6821	-211
利用者数	51,473	4,855	958,353	98,555

#### 5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 1,000 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
18(土)	春の松本ランニングフェスティバル 2017 in 信州スカイパーク TOY BOX/松本平タウン情報	陸上競技場 ～信州スカイロード10	個人 1,838 人 ファミリー- 226 組
19(日)	2017 明治安田生命 J2リーグ 松本山雅 FC vs ジェフユナイテッド千葉 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	15,688
26(日)	2017 明治安田生命 J2リーグ 松本山雅 FC vs 名古屋グランパス 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	15,509

#### 6. 自主事業



##### ○春の松本ランニングフェスティバル 2017

in 信州スカイパーク

- ・主催:TOY BOX、松本平タウン情報
- ・主管:春の松本ランニングフェスティバル in 信州スカイパーク実行委員会
- ・開催:3/18
- ・場所:陸上競技場～信州スカイロード 10
- ・参加者:個人 1,838 人、ファミリー226 組
- ・6 回目となるランニングフェスティバルを開催しました。参加者も過去最多となり、好天の中、ランニングを楽しんでいました。

#### 7. 利用者からの要望等

○来園者より

ドッグラン入口が雪解けの頃ぬかるむので砂利を入れてほしい。

⇒芝生整備の過程で出た土を再利用し、ぬかるむ箇所に土を入れた。