平成29年度（平成29年12月期）長野県松本平広域公園管理報告　概要書

日	曜	トピックス
1	金	○アルウィンフィールド天然芝全面張替・散水設備改修 （～平成 30 年 3 月末予定） ○アルウィン音響設備改修（～平成 30 年 4 月 20 日予定）
3	日	○第 15 回松本クロスカントリー大会 @ファミリースポーツゾーン他　参加者数：877 人 好天の中、県内外から参加された方々が特設コースを駆け抜けていました。
4	月	○柏木保育園クリスマスツリー飾りつけ@やまびこドーム 参加者数：20 人 園児の皆さんにモミの木に飾りつけをしていただきました。
5	火	○認定こども園ふたごクリスマスツリー飾り展示（～24 日） @南管理棟
7	木	○第 4 回スカイパークの落ち葉を有効活用しませんか？ @ターミナルゾーン
9	土	○第 13 回花守りの会@アルウィン　参加者数：10 人 「しゃもじ」「ごぼうじめ」「おわんこ」の 3 種類のお正月飾りを作成しました。 ○GYMNET ビギナーズ体操大会@体育館 来場者数：800 人 ○長野県高校選抜ソフトテニス大会（～10 日）@ドーム　参加者数：1,000 人
21	木	○消防訓練@やまびこドーム 通報・初期消火・避難誘導の訓練や、屋外消火栓・消火器の取り扱い確認を行いました。
25	月	○日本陸上競技連盟 U-19 強化研修合宿（～28 日）@陸上競技場他　参加者数：1,200 人
30	土	○年忘れ！年末走り納めランニング 2017@信州スカイロード 10　参加者数：150 人 春ラン新コース試走会も兼ねた走り納めには、多くの方が参加されました。 ○アルウィンで年越しそばを打とう！@アルウィン　参加者数：46 人 何回も参加された方は、手際よくそばを打っていました。皆さん食べるのが待ち遠しいようでした。
31	日	○年忘れフットサル大会@やまびこドーム　参加者数：35 人 毎年恒例となった大晦日のフットサル大会。蹴り納めをしました。

12/21　消防訓練

12/30　年越しそばを打とう！

12/31　年忘れフットサル

≪12 月≫スカイパークを訪れた方

松本 Run らんクラブ 60 人〔ランニング〕／安曇野市豊科高校 20 人〔施設見学〕

２．維持管理・修繕

〇ドアクローザー修繕

体育館女子トイレ入口のドアクローザーが調整出来ず、扉が勢いよく音を立てて閉まるようになってしまった。ドアクローザーが油漏れをしていたので交換した。

着工前

不良ドアクローザー取外し

新旧部品

取付完了･閉扉速度等調整

完了

〇蛍光ランプ交換

１号女子トイレの蛍光ランプが切れた。蛍光ランプを取り替えた。

取替前

取替後

〇バドミントン用ポール修繕

体育館のバトミントン用ポールの床差込部分についているゴム付き調整ボルトが無くなっていた。兼用支柱ゴム付き調整ボルトを取寄せ取付けた。

着手前

調整ボルト取付け

締付け完了

〇ベンチ交換

ターミナルゾーンにある松の切株を利用したベンチが腐朽により使用できなくなった。かわりに支柱付きのベンチを設置した。切株の一部を基礎代わりに使用した。

着手前

拡大

座板取外し

支柱掘削　桟部欠込み

ベンチ設置状況

埋戻し完了

〇トイレフラッシュバルブ修繕

4 号トイレのフラッシュバルブから水が出なくなった。フラッシュバルブを分解し、内部清掃及び部品交換をした。

着手前



センサー部取外し

部品取外し

プランジャ部部品交換

ピストンバルブ部部品交換

止水栓ユニット清掃（清掃後）

部品取付

完了

○園路陥没修繕

多目的球技場東側の園路にあるバルブボックスが陥没した。バルブボックスをかさ上げし、周囲を常温合材で舗装した。

着手前

拡大

嵩上げ用バルブボックス

取付け

常温合材舗装

舗装完了

３．植物管理

○競技スポーツゾーンの樹木粉砕工

園内で発生した剪定枝などをチップとして有効利用するため実施

着工前

作業状況

完　了

○競技スポーツゾーン･ターミナルゾーンの寄植剪定工

修景の向上、通行支障枝撤去のため実施

着工前

作業状況

完　了

○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーンの落葉撤去

修景の向上、利用者へ配慮のため実施

着工前

作業状況

完　了

○競技スポーツゾーンの花壇整備工

修景の向上、安らぎの公園空間とするため実施

着工前

作業状況

完　了

【12 月の主な DIM 修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費（円）	外注した場合の概算費用(円)	差額（円）
大型木製遊具	松の切株を利用したベンチが腐朽により使用できなくなった。	支柱付きのベンチを設置した。切株の一部を基礎代わりに使用した。	20,000	50,000	30,000
競技スポーツゾーン	多目的球技場東側の園路にあるバルブボックスが陥没した。	バルブボックスをかさ上げし、周囲を常温合材で舗装した。	13,000	25,000	12,000
体育館	バトミントン用ポールの床差込部分についているゴム付き調整ボルトが無くなっていた。	兼用支柱ゴム付き調整ボルトを取寄せ取付けた。	6,672	20,000	13,328

4．有料施設利用状況

	H29年12月	前年同月比	H29年累計	前年同月比
利用料金収入	2,484,020	−40,295	70,835,050	−1,279,160
許可件数	441	−119	4,219	−923
利用者数	14,305	+736	752,799	−126,621

５．今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）

日(曜)	上段:大会･イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
9(土)	GYMNET ビギナーズ体操大会 ジムナスティック･ネットワーク	体育館	800
9(土) ～10(日)	長野県高校選抜ソフトテニス大会 長野県高体連ソフトテニス専門部	やまびこドーム	1,000
25(月) ～28(木)	日本陸上競技連盟 U-19 強化研修合宿 長野県高体連陸上競技専門部	陸上他	1,200

６．自主事業

〇スカイパークの落ち葉を有効活用しませんか？

･主催:TOY BOX

･開催:11/9、11/24、11/27、12/9

･場所:ターミナルゾーン

･参加者:30 人

･一般の方々と落ち葉集めを行いました。参加された方々は、集めた落ち葉をご家庭で堆肥として活用したいとのことでした。一緒に晩秋の景色を楽しみながら、公園の美化に努めることができました。

７．利用者からの要望等

〇利用者より

マンホール開口部の段差解消をお願いしたいと思います。

⇒対応済み。