

平成30年度(平成31年1月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	火	▼元旦 施設利用者の皆さんにお年賀でみかんを配布しました。 ▼ロウバイが見頃をむかえました。
3	木	○長野県中学生バドミントン合同練習会(～4日) @体育館 来場者数:600人
4	金	長野県が移住したい都道府県ランキングで 13年連続1位となりました。
5	土	○南管理棟新年初営業日 新年最初の営業日は100人以上の方が 貸し出し自転車やおもしろ自転車を利用されました。 ○ジュニアユースフットサル大会(～6日)@体育館 来場者数:600人
6	日	○北信越中学生インドアソフトテニス大会 長野県2次予選会@やまびこドーム 来場者数:300人
9	水	○長野県警察年頭出動訓練@やまびこドーム 来場者数:600人
13	日	○第16回長野県中南信地区レディースフットサル大会 @体育館 来場者数:200人 ○長野県実業団テニスリーグ(19日)@やまびこドーム 来場者数:200人
14	月	○キッズフェスティバル@やまびこドーム 来場者数:300人
15	火	▼信州花フェスタ2019開幕まであと100日となりました。
16	水	▼長野県がインフルエンザ警報を発表しました。
19	土	○第9回アンプロ・オオハタカップジュニアユースフットサル大会(～20日)@体育館 来場者数:400人
26	土	○中信冬期研修大会@やまびこドーム 来場者数:500人
31	木	▼第16回主要スタジアム情報交換会(～2月1日)3名参加 埼玉県で開催された情報交換会に参加しました。分科会や施設見学をしました。



1月 ロウバイ見ごろ



1/5～6 南管理棟



1/31～2/1 主要スタジアム情報交換会

《1月》スカイパークを訪れた方

松本警察署直轄警ら隊 144名〔警備訓練〕／松本神映幼稚園 280名〔園外保育〕／松本南幼稚園 134名〔園外保育〕

2. 維持管理・修繕

○遊具修繕

アスレチック広場の遊具支柱部の木材の一部で亀裂が基準値(8mm)以上になった。基準値以下の物を含め、亀裂を木材用コーキング剤にて補修した。



着手前



着手前(拡大)



他亀裂箇所着手前



木材用コーキング剤



コーキング



コーキング(全体)



養生中




コーキング状況確認



竣 工

○蛍光灯交換


やまびこドームの蛍光灯ランプが切れた。蛍光灯ランプ(ラピッドスタート形 40W)を取り替えた。



着手前



新旧蛍光灯ランプ



完 了

○器具庫扉修繕

体育館メインアリーナ器具庫 1 の扉が開かなくなった。また、他の扉も開閉が重くなっていた。吊り戸式となっていて、下部のレール部分にボルト等異物が噛み込んでロック状態になっていた。扉上部の吊りボルトで高さ調整し、下部レール部分は、掃除機で清掃した。回転部・摺動部に注油し修理した。




器具庫 1 扉 開かない




ボールで浮かせながら
開いて点検



吊りボルト部分に緩みあり



下部レール部分に
ボルト・異物あり



下部レール部分清掃



可動部・摺動部注油

○柵修繕

パターゴルフ場の柵の支柱が根元で腐朽してしまったり、傾いてしまった。補強の支柱を追加し結束した。



着手前



杭の下穴



杭打ち



結 束



完 了

○テニスネット修繕

体育館のテニスネットの金属ワイヤーから素線がはみ出した。アシックス製ベクトラン 13-60K 6mm×15mを購入し交換した。



着手前



ウインチ引掛け側 解れ切断




熱収縮チューブセット



加熱収縮完了



完了



完了(拡大)


3. 植物管理

○競技スポーツゾーンの空港支障枝撤去

修景の向上及び近隣配慮・安全安心な公園空間の確保のため実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



完了

○競技スポーツゾーンの樹幹注入工

松枯れ防止及び樹木の良好な生育を維持するため実施



作業状況 1



作業状況 2



作業状況 3

○野と花のゾーンの伐採工

安全性の向上及び修景の向上のため実施



着工前



作業状況



完了

○ターミナルゾーンのラベンダー刈込

修景の向上及び快適な空間確保のため実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



作業状況 3



完了

○みどりの交流ゾーンの実生木撤去

通行支障枝を撤去し快適で安全安心な公園空間の確保のため実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



作業状況 3



完了

【1月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
体育館	メインアリーナ器具庫1の扉が開かなくなった。他の扉も開閉が重くなっていた。	吊り戸式となっていて、下部のレール部分にボルト等異物が噛み込んでロック状態になっていた。扉上部の吊りボルトで高さ調整し、下部レール部分は、掃除機で清掃した。回転部・摺動部に注油し修理した。	6,200	20,000	13,800
競技スポーツゾーン	排水桝、道路に泥が貯まっていた。	泥を取り除いた。	83,800	100,000	16,200
パターゴルフコース	柵の支柱が根元で腐朽していたり、傾いてしまった。	補強の支柱を追加し結束した。	75,000	100,000	25,000

4. 有料施設利用状況

	H31年1月	前年同月比	H30年度累計	前年同月比
利用料金収入	2,412,790	-224,070	73,516,520	-42,230
許可件数	413	-36	4,718	50
利用者数	14,173	677	752,594	-13,701

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
3(木) ～4(金)	長野県中学生バドミントン合同練習会 長野県バドミントン協会	体育館	600
5(土) ～6(日)	ジュニアユースフットサル大会 長野県フットサル連盟	体育館	600
9(水)	長野県警察年頭出動訓練 長野県警察本部	やまびこ ドーム	600
26(土)	中信冬期研修大会 長野県高体連ソフトテニス専門部	やまびこ ドーム	500

6. 自主事業



〇レディ RUN20

・主催:春の松本ランニングフェスティバル in 信州スカイパーク実行委員会

・開催:1/26

・場所:信州スカイロード 10

・参加者:17 人

・ランニングを楽しみたい方からマラソンに向けトレーニングをしたい方など
様々な目的の女性ランナーが集まりランニングを楽しんでいました。

7. 利用者からの要望等

○来園者より

16 号トイレの洋便器が詰まって使用不能になった。

⇒紙を取り除いた後、ラバーカップにて詰りを解消した。