

令和元年度(令和2年1月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	水	▼元旦 施設利用者の皆さんにお年賀でみかんを配布しました。 ▼ロウバイが見頃をむかえました。
3	金	○全日本中学生バドミントン大会選手選考大会@体育館 来場者数:200 人 ○初蹴り大会@やまびこドーム 来場者数:200 人
4	土	○南管理棟新年初営業日 新年最初の営業日は今年も 100 人以上の方が貸し出し自転車やおもしろ自転車を利用されました。 ○長野県少年フットサル大会(～5 日) @体育館 来場者数:660 人
6	月	▼厚生労働省より中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について発表がありました。 ▼長野県が移住したい都道府県ランキングで 14 年連続 1 位となりました。
8	水	○長野県警察年頭出動訓練@やまびこドーム 来場者数:500 人
12	日	○北信越選抜インドア 2 次予選@やまびこドーム 来場者数:260 人
18	土	○第 10 回長野県中南信地区アンプロ・オオハタスポーツジュニアユース大会(25 日)@体育館
19	日	○リバティーカップ冬期大会@体育館 来場者数:350 人
25	土	○ウィンターウォーキング@総合球技場～園内 参加者数:36 人 ○国体候補・一線級選手合宿(～26 日)@陸上競技場・補助競技場 来場者数:280 人
26	日	○フットサル交流会@体育館 来場者数:200 人
30	木	▼第 17 回主要スタジアム情報交換会(～31 日) 2 名参加 大分県で開催された情報交換会に参加し、分科会や施設見学をしました。
31	金	▼新型コロナウイルス感染症に関するお願い(知事メッセージ)が長野県ホームページに掲載されました。



《1 月》スカイパークを訪れた方

松本 Runらんクラブ 80 名〔ランニング〕/こどもプラス島立教室 21 名〔おもしろ自転車体験〕/信州ノルディックウォーキング協会 20 名〔ノルディックウォーキング〕/松本南幼稚園 149 名〔園外保育〕


2. 維持管理・修繕

○蛍光灯交換

1号トイレの多目的トイレの蛍光ランプが切れた。蛍光ランプを取り替えた。



取り替え前



取り替え後

○ベンチ修繕

ファミリースポーツゾーン“WELCOME TO SHINSHU”前に設置されていたベンチの座板が腐朽し始めた。長野県産杉特一等材 ACQ 加圧注入材を加工し交換を行った。基礎の沈下と傾きがががあったため調整も行った。



着手前



腐朽状況



下部状況



台輪・座板加工



台輪・座板組立て



取り外し座板・組立て座板



基礎・フレーム水平調整



座板取り付け



完了

○マレットゴルフホール修繕

やまびこ 16 番ホールの旗が劣化で裂け、ポールも折れてカップから取れなくなった。旗・ポール・カップを取り替えた。



旗取り替え前



ポール・カップ取り替え前



完了

○モーターダンパー修繕

20 号トイレ女子トイレの排気ファン運転中に異音が生じた。給気に取り付けてあるモーターダンパーから異音を確認した。モーターダンパーを分解し、モーター軸受に注油修理し異音を解消した。



ダンパー操作器より異音確認



取り外し



仮設電源で試運転



モーター取り外し



モーター取り付け



完了

○バルブボックス修繕

池流れの上流の草地内にある散水系統のバルブボックスの蓋が破損していた。蓋を購入し交換修理した。



着手前



着手前(拡大)



完了

○ドッグラン修繕

ドッグランの支柱と横木が腐朽により破損した。破損した横木 2 本とぐらつきのある支柱 5 本を交換した。



横木破損



横木取り外し



横木取り付け



横木仮組み



支柱交換用添木取り付け



支柱取り外し



新支柱入れ替え



新支柱 横木 交換作業後



小型犬入口 木扉支柱

破損状況



小型犬入口 木扉支柱

破損状況(拡大)



支柱引き抜き



支柱交換作業後

3. 植物管理

○ターミナルゾーンの伐採工

利用者への安全確保の為、損傷・枯木等の倒木する恐れのある樹木の撤去を実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



作業状況 3



完了

○競技スポーツゾーンの園内整備工

修景の向上及び利用者へ配慮のため実施



着工前



作業状況 1



作業状況 2



完了

【1月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
21号トイレ	男子小便器 No.8 の床に水漏れがあると巡回者から報告があった。	自動フラッシュバルブの接続部から漏水していた。サービスバルブが閉止せず、シャフトが破損したためバルブを含め交換修理した。	8,500	20,000	11,500
ファミリースポーツゾーン	“WELCOME TO SHINSHU” 前に設置されていたベンチの座板が腐朽し始めた。	長野県産杉特等材 ACQ 加圧注入材を加工し交換を行った。基礎の沈下と傾きががであったため調整も行った。	32,000	50,000	18,000
ドッグラン	支柱と横木が腐朽により破損した。	破損した横木 2 本とぐらつきのある支柱 5 本を交換した。	54,000	100,000	46,000

4. 有料施設利用状況

	令和2年1月	前年同月比	令和元年度累計	前年同月比
利用料金収入	2,215,720	-220,670	78,634,080	+5,093,960
許可件数	409	-4	4,768	+60
利用者数	11,975	-2,198	648,668	-103,926

※利用者数累計減の主な要因: 全国都市緑化信州フェアの人数を計上していないため。

5. 今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
4(土) ～5(日)	長野県少年フットサル大会 長野県フットサル連盟	体育館	660
8(水)	長野県警察年頭出動訓練. 長野県警察本部	やまびこ ドーム	500

6. 自主事業



○ウィンターウォーキング

・主催:MG プレス、相澤病院、TOY BOX

・開催:1/25

・場所:総合球技場会議室～信州スカイロード 10

・参加者:36 人

・会議室にてストレッチの講習を受け、その後、園内を 30 分ほどウォーキングしました。ウォーキング終了後には、総合球技場の施設見学を行いました。

7. 利用者からの要望等

○来園者より

壁打ちテニスの壁板が破損し割れている。

⇒割れた板を接着し、裏側に板を貼り補強した。